


INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA PRZYCISKU WYJŚCIA – MODEL EB06

Regulacja czasu otwarcia:


Przycisk wyjścia posiada regulację czasu otwarcia.

Zakres działania 0,3-30 sekund.




Zakres detekcji:

Przycisk wyjścia posiada regulowany zakres detekcji w zakresie 5-30 cm.



Podłączenie:

Zasilanie 12-24V DC



BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Falencka 1B, 05-090 Janki

NIP: 5342544757

bira@bira.pl tel.(22) 723 90 17

hartte
by **BIRA**